

**Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Edité le 13 octobre 2025

MAIRIE DE DRAGUIGNAN  
HOTEL DE VILLE  
  
83300 DRAGUIGNAN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

**DPVA DRAGUIGNAN**

|                       | Type | Code       | Nom                                            |                                              |
|-----------------------|------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Prélèvement           |      | 00297617   |                                                | Prélevé le : mardi 23 septembre 2025 à 15h44 |
| Unité de gestion      |      | 0039       | DPVA DRAGUIGNAN                                | par : CLÉMENT COCHET                         |
| Installation          | UDI  | 000237     | ADDUC. DRAGUIGNAN VILLE SUD_OUEST              | Type visite : D1                             |
| Point de surveillance | S    | 0000007545 | LDA SITE DE DRAGUIGNAN                         |                                              |
| Localisation exacte   |      |            | 375 RUE JEAN AICARD / salle de pause 1er étage |                                              |
| Commune               |      |            | DRAGUIGNAN                                     |                                              |

**Mesures de terrain**

|                                     | Résultats      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|--|
|                                     |                | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |  |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |                |                    |            |                       |            |  |
| Température de l'eau                | 19,7 °C        |                    |            |                       | 25,00      |  |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |                |                    |            |                       |            |  |
| pH                                  | 7,5 unité pH   |                    |            | 6,50                  | 9,00       |  |
| MINERALISATION                      |                |                    |            |                       |            |  |
| Conductivité à 25°C                 | 696 µS/cm      |                    |            | 200,00                | 1 100,00   |  |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |                |                    |            |                       |            |  |
| Chlore libre                        | 0,53 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |  |
| Chlore total                        | 0,55 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |  |

**Commentaires de terrain**

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : D1B Code SISE de l'analyse : 00296908 Référence laboratoire : LSE2509-65293

|                                  | Résultats | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|----------------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                  |           | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES |           |                    |            |                       |            |
| Aspect (qualitatif)              | 0         | SANS OBJET         |            |                       |            |
| Couleur (qualitatif)             | 0         | SANS OBJET         |            |                       |            |
| Odeur (qualitatif)               | 0         | SANS OBJET         |            |                       |            |
| Saveur (qualitatif)              | 0         | SANS OBJET         |            |                       |            |

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

6901

Type de l'analyse : D1B

Code SISE de l'analyse : 00296908

Référence laboratoire : LSE2509-65293

|                                                | <b>Résultats</b> |           | <b>Limites de qualité</b> |                   | <b>Références de qualité</b> |                   |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                |                  |           | <i>inférieure</i>         | <i>supérieure</i> | <i>inférieure</i>            | <i>supérieure</i> |
| <b><i>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</i></b> |                  |           |                           |                   |                              |                   |
| Turbidité néphélométrique NFU                  | 0,32             | NFU       |                           |                   |                              | 2,00              |
| <b><i>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</i></b>  |                  |           |                           |                   |                              |                   |
| Ammonium (en NH4)                              | <0,05            | mg/L      |                           |                   |                              | 0,10              |
| <b><i>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</i></b>      |                  |           |                           |                   |                              |                   |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h             | <1               | n/mL      |                           |                   |                              |                   |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h             | <1               | n/mL      |                           |                   |                              |                   |
| Bactéries coliformes /100ml-MS                 | <1               | n/(100mL) |                           |                   |                              | 0                 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml            | <1               | n/(100mL) |                           |                   |                              | 0                 |
| Entérocoques /100ml-MS                         | <1               | n/(100mL) |                           | 0                 |                              |                   |
| Escherichia coli /100ml - MF                   | <1               | n/(100mL) |                           | 0                 |                              |                   |

### **Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00297617)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA  
l'Ingénieur du Génie sanitaire,  
Christelle DE DONATO