

**Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Edité le 22 juillet 2026

MAIRIE DE DRAGUIGNAN  
HOTEL DE VILLE  
  
83300 DRAGUIGNAN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

**DPVA CHATEAUDOUBL-REBOUILLON**

|                       | Type | Code       | Nom                          |                                         |
|-----------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Prélèvement           |      | 00303312   |                              | Prélevé le : mardi 30 juin 2026 à 11h55 |
| Unité de gestion      |      | 0200       | DPVA CHATEAUDOUBL-REBOUILLON | par : YOHAN UGGERI                      |
| Installation          | UDI  | 000880     | HAMEAU REBOUILLON            | Type visite : AA                        |
| Point de surveillance | P    | 0000003774 | ABONNÉ HAMEAU REBOUILLON     |                                         |
| Localisation exacte   |      |            | wc public                    |                                         |
| Commune               |      |            | CHATEAUDOUBLE                |                                         |

**Mesures de terrain**

|                                     | Résultats      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                     |                | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES    |                |                    |            |                       |            |
| Aspect (qualitatif)                 | 0 SANS OE      |                    |            |                       |            |
| Couleur (qualitatif)                | 0 SANS OE      |                    |            |                       |            |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |                |                    |            |                       |            |
| Température de l'eau                | 28,1 °C        |                    |            |                       | 25,00      |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |                |                    |            |                       |            |
| pH                                  | 7,2 unité pH   |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| MINERALISATION                      |                |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                 | 644 µS/cm      |                    |            | 200,00                | 1 100,00   |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |                |                    |            |                       |            |
| Chlore libre                        | 0,43 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |
| Chlore total                        | 0,48 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |

**Commentaires de terrain**

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : APLUS Code SISE de l'analyse : 00302602 Référence laboratoire : LSE2606-14667

|                                  | Résultats    | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                  |              | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES |              |                    |            |                       |            |
| Saveur (qualitatif)              | 0 SANS OBJET |                    |            |                       |            |

Analyse effectuée par :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
6901

Type de l'analyse :
APLUS
Code SISE de l'analyse :
00302602
Référence laboratoire :
LSE2606-14667

|                                            | Résultats |           | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                            |           |           | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| <b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>    |           |           |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélométrique NFU              | <0,1      | NFU       |                    |            |                       | 2,00       |
| <b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>          |           |           |                    |            |                       |            |
| pH                                         | 7,40      | unité pH  |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| Titre alcalimétrique complet               | 31,35     | °f        |                    |            |                       |            |
| Titre hydrotimétrique                      | 34,14     | °f        |                    |            |                       |            |
| <b>FER ET MANGANESE</b>                    |           |           |                    |            |                       |            |
| Fer total                                  | <10       | µg/L      |                    |            |                       | 200,00     |
| Manganèse total                            | <10       | µg/L      |                    |            |                       | 50,00      |
| <b>MINERALISATION</b>                      |           |           |                    |            |                       |            |
| Chlorures                                  | 5,50      | mg/L      |                    |            |                       | 250,00     |
| Sulfates                                   | 59,00     | mg/L      |                    |            |                       | 250,00     |
| <b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b> |           |           |                    |            |                       |            |
| Aluminium total µg/l                       | <10       | µg/L      |                    |            |                       | 200,00     |
| <b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>      |           |           |                    |            |                       |            |
| Carbone organique total                    | 0,39      | mg(C)/L   |                    |            |                       | 2,00       |
| <b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>     |           |           |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                          | 0,08      | mg/L      |                    |            |                       | 0,10       |
| Nitrates/50 + Nitrites/3                   | 0,05      | mg/L      |                    | 1,00       |                       |            |
| Nitrates (en NO3)                          | 2,50      | mg/L      |                    | 50,00      |                       |            |
| Nitrites (en NO2)                          | <0,01     | mg/L      |                    | 0,50       |                       |            |
| <b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>         |           |           |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h         | <1        | n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h         | <1        | n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS             | <1        | n/(100mL) |                    |            |                       | 0          |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml        | <1        | n/(100mL) |                    |            |                       | 0          |
| Entérocoques /100ml-MS                     | <1        | n/(100mL) |                    | 0          |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF               | <1        | n/(100mL) |                    | 0          |                       |            |
| <b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>        |           |           |                    |            |                       |            |
| Bromoforme                                 | 0,44      | µg/L      |                    | 100,00     |                       |            |
| Chlorodibromométhane                       | 2,90      | µg/L      |                    | 100,00     |                       |            |
| Chloroforme                                | 1,8       | µg/L      |                    | 100,00     |                       |            |
| Dichloromonobromométhane                   | 2,60      | µg/L      |                    | 100,00     |                       |            |
| Trihalométhanés (4 substances)             | 7,74      | µg/L      |                    | 100,00     |                       |            |

## **Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00303312)**

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres recherchés. A noter le dépassement de la référence de qualité pour le paramètre température. Les températures élevées peuvent favoriser les développements microbiens. Des actions doivent être mises en oeuvre afin d'isoler les canalisations pour respecter la référence de qualité.

**Pour le Directeur Général de l'ARS PACA  
l'Ingénieur du Génie sanitaire,  
Christelle DE DONATO**