PRÉFET DU VAR
Liberté Égalité Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'Azur

Préfecture de VAR
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Délégation Départementale 83

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Edité le 22 octobre 2026

MAIRIE DE DRAGUIGNAN
HOTEL DE VILLE

83300 DRAGUIGNAN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

DPVA DRAGUIGNAN

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00306537	
Unité de gestion		0039	DPVA DRAGUIGNAN
Installation	UDI	000216	ADDUCTION DRAGUIGNAN LES RAILLORETS
Point de surveillance	S	0000004240	POINT EPCN DRAGUIGNAN RAILLORET
Localisation exacte			531 chemin du Malmont Figanieres / maison 1 / rob
Commune			DRAGUIGNAN

Prélevé le : jeudi 15 octobre 2026 à 12h21
par : CLÉMENT COCHET
Type visite : AU

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	20,5	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	1001	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : EPCN Code SISE de l'analyse : 00305826 Référence laboratoire : LSE2610-14466

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,28	NFU				2,00

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : EPCN Code SISE de l'analyse : 00305826 Référence laboratoire : LSE2610-14466

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,34	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	30,05	°f				
Titre hydrotimétrique	51,68	°f				
MINERALISATION						
Calcium	151,4	mg/L				
Magnésium	33,6	mg(Mg)/L				
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,093	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	6	µg/L		20,00		
Plomb	**26**	**µg/L**		**10,00**		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00306537)

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à l consommation humaine , pour le paramètre plomb. Par conséquent la présence de canalisations en plomb est très probable dans le réseau de distribution (réseau intérieur et/ou branchement public). Le plomb est toxique, il convient donc de limiter l'accumulation dans l'organisme.

Pour le Directeur Général de l'ARS PACA
l'Ingénieur du Génie sanitaire,
Christelle DE DONATO