

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Édité le 4 juillet 2019

MAIRIE DE DRAGUIGNAN
HOTEL DE VILLE

83300 DRAGUIGNAN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

COMMUNE DE DRAGUIGNAN

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00241698	
Unité de gestion		0039	COMMUNE DE DRAGUIGNAN
Installation	UDI	000237	ADDUC. DRAGUIGNAN VILLE SUD_OUEST
Point de surveillance	S	0000004314	POINT EPCN DRAGUIGNAN SUD OUEST
Localisation exacte			garage Teissere motoculture route d'Ampus
Commune			DRAGUIGNAN

Prélevé le : vendredi 21 juin 2019 à 10h26
par : BORGETTO YANNICK
Type visite : DDEPCN

Mesures de terrain

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau		22,1 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH		7,5 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre		0,12 mg(Cl2)/L				
Chlore total		0,15 mg(Cl2)/L				

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : EPCN Code SISE de l'analyse : 00241008 Référence laboratoire : LSE1906-7543

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre		0,031 mg/L			2,00	
Nickel		<5 µg/L			20,00	
Plomb		10 µg/L			10,00	